



Утверждаю:
И.о. директора БОУ «Кабаньевская ООШ»
Н.С. Аникина

М. П. Кабаньевская
ООШ

Акт

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

БОУ «Кабаньевская ООШ»

"21" октября 2024 г.

1. Наименование здания (сооружения): Здание бюджетного общеобразовательного учреждения Калачинского муниципального района Омской области «Кабаньевская основная общеобразовательная школа»
2. Адрес: 646913, Омская область, Калачинский район, с.Кабанье, ул. Учебная, 2
3. Владелец (балансодержатель): Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Калачинского муниципального района
5. Год постройки: 1972
6. Материал стен: Бетонные плиты
7. Этажность: 2
8. Наличие подвала: отсутствует

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: Аникина Н.С.

Членов комиссии:

1. Нусс С. И.

2. Пегасин И. И.

произвела осмотр по вышеуказанному адресу.

№ пп	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители
1	Благоустройство	По всему периметру школы имеется ограждение	
2	Наружные сети и колодцы	удовлетворительное	
3	Фундамент	удовлетворительное	
4	Подвал	Отсутствует	
5	Отмостка	Отсутствует	
6	Несущие стены (колонны)	удовлетворительное	
7	Перегородки	удовлетворительное	
8	Балки (фермы)	удовлетворительное	
9	Перекрытия	удовлетворительное	
10	Лестницы	удовлетворительное	
11	Полы	удовлетворительное	
12	Оконные проемы	в удовлетворительном состоянии, износ оконных перекрытий – около 25 %	

13	Дверные проемы	удовлетворительное	
14	Ворота	удовлетворительное	
15	Наружная отделка	удовлетворительное	
16	Внутренняя отделка	удовлетворительное	
17	Система отопления	удовлетворительное	
18	Вентиляция	удовлетворительное	
19	Энергоснабжение	удовлетворительное	
20	Освещение	удовлетворительное	
21	Технологическое оборудование	удовлетворительное	
22	Кровля	в удовлетворительном состоянии, частичное протекание крыши спортивного зала	

Выводы и предложения:
Здание школы нуждается:

1. Требуется частичный ремонт крыши в спортзале.

Подписи:

Председатель комиссии Аникина Н.С. Аникина
Члены комиссии Пегасин И.И. Пегасин
Нусс С. И. Нусс